

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO – MA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 063/2025.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026.

Resposta ao Pedido de Esclarecimento

Empresa solicitante: RGT ELETRONICA LTDA, Solicitante: 05.943.957/0001-95.

Senhores licitantes,

Em análise de vossa solicitação, o pregoeiro requereu avaliação da área técnica demandante avaliação dos questionamentos apresentados, tendo recebido, em resposta, análise técnica, em anexo.


Questionamento 1: *Esclarecimento referente ao item 136 E 137 (Nobreak) - No descritivo não é citada o tipo de onda solicitado no modo inversor (quando em operação) nos nobreaks e para esse tipo de equipamento (nobreak) existem senoidal por aproximação (pwm/semi senoidal) ou senoidal pura mais utilizado em microcomputadores com fonte pfc ativa, sendo assim, a fim de dimensionarmos o produto de forma correta, questionamos a forma de onda em modo inversor solicitada no termo de referência trata-se de senoidal pura ?*

Resposta: Serão aceitos nobreaks com forma de onda senoidal pura ou senoidal por aproximação (semi-senoidal/PWM), desde que atendam às especificações técnicas mínimas previstas no edital.

Considerações Finais

Dessa maneira e levando em consideração a análise da área técnica, não há necessidade de alteração nos itens 136 e 137, sendo mantida a sua redação.

Porto Franco, 04 de março de 2026.


JONAS FIGUEIREDO BARROS
Pregoeiro